

Trattamento Acqua Corrente in Senior Home

Cliente: De Anloop

Via : De Pallert 15
Città : 7761 BV Schoonebeek
Paese : Holland
Tel. : 0031-
Handy : 0031-
Fax : 0031-
E-Mail :

Mwst Nummer:

Unità: EL 400 installato il 23.03.2010
Numero di Serie: 91227



De Anloop



Installazione EL 400

Dosaggio: Trattamento di acqua Potabile con 0,5 ppm .

Risultati: La precedente presenza di Legionella è stata completamente eliminata dosando Anolyte.

Special: